

MÅLETEKNISK MEDDELELSE

MM.199

17. november 2004

side 1 af 1

Målere og måleanlæg til tankning af fly på flyvepladser og i lufthavne (herefter benævnt måleanlæg på lufthavne)

Formål / baggrund

Brændstof, der udmåles på flyvepladser og lufthavne ved tankning af luftfartøjer, er underkastet specielle krav til renhed og specifikationer. På måleanlæg, der bruges på de pågældende lokaliteter, er der ofte behov for anordninger, der ikke er i overensstemmelse med de legale krav, der normalt er gældende for anlæg, der anvendes til salg.

Nærværende Måletekniske Meddelelse (MM) anfører hvilke afvigelser fra generelle regler, der kan tillades for måleanlæg på lufthavne, uden at der skal ansøges om tillægsgodkendelse til typegodkendelsen.

Særlige krav

Måleanlæggene må kun anvendes til tankning af luftfartøjer. Såfremt anlæggene anvendes til andre formål, skal de opfylde de krav, der er til de pågældende anlægstyper og anvendelsesformål.

Ved afvigelser ud over de nedennævnte, skal der ansøges om tillægsgodkendelse eller individuel godkendelse.

Tilladte afvigelser

Følgende afvigelser kan tillades uden ansøgning om tillægsgodkendelse:

Standere (stationære måleanlæg) og dispensere (mobile måleanlæg) kan forsynes med filter og/eller vandudskillere efter måleren.

Såfremt der er monteret dræn på filteret/udskilleren skal følgende forskrifter følges:

- der drænes direkte til opsamlingsbeholder placeret under filteret, eller
- der monteres aftapningsrør, der føres til opsamlingstank. Aftapningsrøret skal være synligt i hele sin længde for bruger, så der kan kontrolleres for evt. afgreninger på røret. Bruger skal kunne se rørets afslutning (udmunding).
- aftapningsshane skal være manuelt betjent.
- betjening af aftapningsshane skal kunne observeres direkte. Den må ikke være skjult bag afskærmning e.l.

METROLOGI

Dyregårdsvej 5B

2740 Skovlunde

Tlf 77 33 95 00

Fax 77 33 95 01

CVR-nr. 26 89 93 89

danak@danak.dk

www.dansk-metrologi.dk