






MULIGE FORMER FOR LØBENDE KONTROL jf. BEK 1175 af 22/09-2016



NY TANKSTATION

Metode	våd/våd	DS/EN 16321-2	DS/EN 16321-2
GVTG-bestemmelse, antal	1	≤ 3	≤ 3
GVTG-krav §4	$0,95 < \text{GVTG} < 1,05$	$0,95 < \text{GVTG} < 1,05$	$0,95 < \text{GVTG} < 1,05$
Kompetencekrav	 Akkreditering til inspektion	Kendskab til DS/EN 16321-2	Kendskab til DS/EN 16321-2

EKSISTERENDE BENZINSTANDER

Metode	våd/våd	våd/våd	våd/våd	våd/våd
GVTG-bestemmelse, antal	1	1	1	1
GVTG-krav	$0,87 < \text{GVTG} < 1,13$	$(0,87 < \text{GVTG} < 1,13)$ $0,95 < \text{GVTG} < 1,05$	$(0,87 < \text{GVTG} < 1,13)$ $0,95 < \text{GVTG} < 1,05$	$0,95 < \text{GVTG} < 1,05$
Kompetencekrav	 Akkreditering til inspektion	 Akkreditering til inspektion	 Akkreditering til inspektion	 Akkreditering til inspektion

01/01-2012

27/09-2016

31/12-2018