

## MÅLETEKNISK MEDDELELSE

### **Tilslutning af måleanlæg i trafiksektoren (standere) til centralpumpeanlæg**

Mulighed for at kunne installere måleanlæg uden at der kræves ændring af typegodkendelsen.

Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
2100 København Ø

Tlf. 35 46 60 00  
Fax 35 46 60 01  
E-post [efs@efs.dk](mailto:efs@efs.dk)  
[www.efs.dk](http://www.efs.dk)

**MM.147**

20. december 2000

side 1 af 1

---

#### **Formål / baggrund**

Montering af godkendte måleanlæg i trafiksektoren (standere) på centralpumpeanlæg kan, såfremt kravene i denne måletekniske meddelelse er opfyldt, udføres uden at det er anført i typegodkendelsen for måleanlægget.

#### **Tilslutning til centralpumpeanlæg**

Ved tilslutning til centralpumpeanlæg fjernes motor og pumpeenhed fra standeren og standeren tilsluttes centralpumpeanlæg med dykpumpe. Fjernes også luftudskiller fra standeren, skal centralpumpeanlægget være forsynet med lækagedetektor (med ventiler) eller på anden tilstrækkelig effektiv måde være sikret mod luft gennem måleren.

#### **Generelle krav**

- Standere tilsluttet centralpumpeanlæg skal være forsynet med synsglas eller tilsvarende anordning. Et synsglas eller en tilsvarende anordning skal være således konstrueret og placeret, at eventuel luft- eller gasbobler i væsken let kan opdages.
- Standeren skal foran måleren være forsynet med tilstrækkeligt effektive midler til opfangning af urenheder i væsken.
- Anlægget skal være forsynet med lækagedetektor (med ventil som stopper for væsketilførslen til stander) eller være sikret på anden tilstrækkelig effektiv måde mod luft gennem måleren.
- Måleanlægget skal opfylde de til enhver tid gældende krav.